

Protokół pierwszego uruchomienia kotła gazowego

Wzór roboczy. Sprawdź, czy producent kotła nie wymaga własnej karty uruchomienia do gwarancji.

Strony i obiekt

Użytkownik / inwestor (nazwa, telefon)

Adres montażu

Firma (nazwa, NIP)

Serwisant / instalator (imię i nazwisko)

Nr uprawnień gazowych / nr autoryzacji
producenta

Data uruchomienia

Nr faktury za montaż / uruchomienie

Dowód zakupu kotła (nr, data, sprzedawca)

Kocioł

Producent

Model kotła

Nr seryjny

Moc znamionowa (kW)

Typ kotła

☐ kondensacyjny ☐ tradycyjny (komora otwarta)

Funkcja

☐ jednofunkcyjny (c.o.) ☐ jednofunkcyjny + zasobnik CWU ☐ dwufunkcyjny

Rodzaj gazu

☐ ziemny (G20) ☐ LPG (G31) ☐ inny:

Przystosowanie kotła do rodzaju gazu

☐ sprawdzone

Instalacja gazowa i wodna

Ciśnienie zasilania gazu (mbar)

Szczelność połączeń gazowych

☐ sprawdzona

Ciśnienie wody w instalacji c.o. (bar)

Napełnienie i odpowietrzenie instalacji

☐ wykonane

Zawór bezpieczeństwa

☐ sprawdzony

Filtr na powrocie c.o.

☐ brak ☐ siatkowy ☐ magnetyczny

Filtr magnetyczny - producent i typ

Część producentów wiąże gwarancję z filtrem na powrocie c.o. - sprawdź w karcie gwarancyjnej kotła.

Ciśnienie wody wodociągowej (tylko dwufunkcyjny) (bar) _____

Filtr na dopływie wody użytkowej (tylko dwufunkcyjny)

☐ zamontowany

Spaliny i kondensat

System spalinowy

☐ komora zamknięta - koncentryczny ☐ komora zamknięta - rozdzielczy

☐ komora otwarta - komin

Szczelność i drożność przewodu spalinowo-powietrznego

☐ sprawdzona

Ciąg kominowy (tylko komora otwarta) (Pa) _____

Syfon kondensatu napełniony (tylko kondensacyjny)

☐ tak

Odprowadzenie kondensatu (tylko kondensacyjny)

☐ do kanalizacji ☐ przez neutralizator

Analiza spalin

CO₂ przy mocy maksymalnej (%) _____

CO przy mocy maksymalnej (ppm) _____

CO₂ przy mocy minimalnej (%) _____

Temperatura spalin (°C) _____

Wartości wzorcowe CO₂ i CO podaje instrukcja kotła - zależą od modelu i rodzaju gazu.

Uruchomienie

Test pracy na c.o.

☐ wykonano

Test pracy na CWU

☐ wykonano ☐ nie dotyczy

Nastawy (krzywa grzewcza, temperatury) _____

Stwierdzone nieprawidłowości

Odbiór

Użytkownik przeszkolony z obsługi i bezpiecznej eksploatacji

☐ tak

Przekazane dokumenty

☐ instrukcja obsługi ☐ karta gwarancyjna ☐ inne:

Karta gwarancyjna wypełniona i podpisana przez użytkownika

☐ tak

Rejestracja u producenta

☐ wykonana ☐ do wykonania do: ☐ nie dotyczy

Producenci mają terminy: zgłoszenie uruchomienia lub rejestracja zwykle w 7-14 dni. Sprawdź w karcie gwarancyjnej.

Termin pierwszego przeglądu

Uwagi

pieczętka lub dane firmy, podpis serwisanta

podpis użytkownika

Ten protokół może wypełniać się sam.

Serwisant dyktuje wyniki analizy spalin głosem - analizator zostaje w ręku.

Ty masz gotowy protokół tego samego dnia - koniec z przepisywaniem po godzinach.

Klient dostaje PDF od razu, a karta gwarancyjna nie czeka na papier.

Zobacz, jak to działa: voiceforms.pl/kociol



Zeskanuj telefonem